

报告编号:
Reference No: HDZN/J20230613015



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13687

检验检测报告

Test Report

样品名称 Name of sample	额定电压450/750及以下氟塑料绝缘布线电缆
型号规格 Type and Size	BFR-200-450/750V-2.5mm ²
委托单位 Consigner	赣州敬德特塑王电线有限公司
检验类型 Kind of Test	委托试验



江苏华东智能线缆检测有限公司
JiangSu Eastern—China Intelligent Wire And Cable Inspection Ltd



声 明

- 1、本检测报告如未加盖本公司检验报告专用章或数据涂改均视为无效。
- 2、本报告未经本公司书面允许，不得以任何形式复制。经同意复制的检验报告应全文复制并加盖本公司检验报告专用章后方可生效。
- 3、客户如果对检验结果有异议的，请于收到《检验检测报告》之日起十五日内以书面方式向本公司提出申请复检。
- 4、委托检验样品，检验结果仅对来样负责，未经本公司允许，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 5、受检剩余样品务必在收到本检验报告三个月（时效期短的按有效期限）内领取，逾期不领者，将按本公司规定处理。
- 6、本报告无主检、审核、批准人签字无效。

江苏华东智能线缆检测有限公司

地址： 江苏省宜兴市高塍镇范兴路5号

邮政编码： 214257

电话： 0510-87242612


邮箱： 87242612@600869.com

江苏华东智能线缆检测有限公司
检验检测报告

共 3 页 第 1 页

检验检测类型		委托试验		报告编号		HDZN/J20230613015	
委托单位	名称	赣州敬德特塑王电线有限公司			电话号码	18870790523	
	地址	江西省赣州市赣州经济技术开发区湖边大道96号立昌科技（赣州）有限公司2#厂房一楼					
生产单位	名称	赣州敬德特塑王电线有限公司			电话号码	18870790523	
	地址	江西省赣州市赣州经济技术开发区湖边大道96号立昌科技（赣州）有限公司2#厂房一楼					
样品描述	样品名称	额定电压450/750及以下氟塑料绝缘布线电缆					
	型号规格	BFR-200-450/750V-2.5mm ²					
	样品状态	符合检验要求		来样方式	送样		
	收样日期	2023年06月13日		样品数量	21m		
检验检测日期		2023年06月14日--2023年06月21日					
检验检测依据		GB/T 2951.11-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法—厚度和外形尺寸测量—机械性能试验、GB/T 2951.12-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法—热老化试验方法					
判定依据		CQC1129-2018额定电压450/750V及以下氟塑料绝缘固定布线电缆认证技术规范					
检验检测结论		该样品委托检测项目符合CQC1129-2018标准要求。 签发日期：2023-06-21					
备注		生产单位信息由委托方提供。					

主 检： 

审 核： 

批 准： 

江苏华东智能线缆检测有限公司
检验检测报告

共 3 页 第 2 页

试样型号规格		BFR-200-450/750V-2.5mm ²		报告编号	HDZN/J20230613015	
序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	单项判断
1	绝缘物理机械性能					
1.1	老化前抗张强度		N/mm ²	最小16.0	20.7	√
1.2	老化前断裂伸长率		%	最小200	357	√
1.3	空气烘箱老化试验					
1.3.1	老化后抗张强度 (240℃, 168h)		N/mm ²	最小14.0	19.8	√
1.3.2	老化后断裂伸长率 (240℃, 168h)		%	最小200	341	√
1.3.3	老化前后抗张强度变化率 (240℃, 168h)		%	最大±25	-4	√
1.3.4	老化前后断裂伸长率变化率 (240℃, 168h)		%	最大±25	-4	√

以下空白

注：“单项判定”符号含义：“√”标识该项目合格，“×”标识该项目不合格，“-”标识该项目不做判定。

江苏华东智能线缆检测有限公司
检测设备清单

报告编号: HDZN/J20230613015

共 3 页 第 3 页

设备名称	规格型号	设备编号	检定/校准日期	有效日期
电子拉力试验机	JSL-500N	JC-051	2022-12-13	2023-12-12
全自动电线电缆绝缘层测试仪	KSM	JC-029	2022-08-11	2023-08-10
热老化试验箱	RL45	JC-747	2022-08-11	2023-08-10
以下空白				

